

ПРИНЯТО Общим собранием работников Протокол №1 от 09.01.2025	УТВЕРЖДЕНО Заведующим ГБДОУ детский сад №71 Центрального района СПб Образцовой С.И. Приказ №5-ОД от 09.01.2025
---	---

№3

ПРАВИЛА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №71 Центрального района Санкт-Петербурга

I. Общие положения.

1. Настоящие типовые правила устанавливают требования пожарной безопасности для ГБДОУ и являются обязательными для выполнения.
2. Каждый работник учреждения обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.
3. Ответственность за противопожарное состояние возлагается персонально на руководителей учреждения, они обязаны:
 - 3.1. обеспечить выполнение настоящих правил пожарной безопасности, а также следить за строгим соблюдением установленного режима подчиненным персоналом;
 - 3.2. разработать план эвакуации, по которому строго распределить обязанности персонала на случай возникновения пожара, предусмотреть ответственность должностных лиц за эвакуацию людей из учреждения. План эвакуации необходимо периодически отрабатывать с сотрудниками учреждения;
 - 3.3. изучить с сотрудниками настоящие правила и проводить проверку знания и выполнения ими требований этих правил не реже трех раз в год. Лица, вновь поступающие на работу, должны быть ознакомлены с настоящими правилами и обязанностями на случай пожара;
 - 3.4. обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении в детском учреждении массовых мероприятий, новогодних ёлок, и т.п.;
 - 3.5. обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи, а также содержать их в исправном состоянии.
4. Заместитель заведующего по хозяйственной работе обязан постоянно контролировать соблюдение мер предосторожности при эксплуатации нагревательных, осветительных приборов и других токопотребляющих приборов и аппаратов.
5. Каждый ответственный за пожарную безопасность обязан знать настоящую инструкцию и нести персональную ответственность за её выполнение в установленном законом порядке.
6. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму.

II. Содержание территории и помещений.

1. Территория и помещения ГБДОУ должны содержаться в чистоте. Весь сграждаемый мусор и отходы следует систематически выносить в мусорные контейнеры.
2. Ко всему зданию обеспечен свободный доступ. Хранение сграждаемых материалов в противопожарных разрядах между зданиями не допускается.
3. Стационарные пожарные лестницы необходимо содержать в исправности.
4. Здание обеспечено эвакуационными выходами.
5. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны содержаться постоянно свободными и ничем не загромождаться. Воспрещается возводить какие-либо перегородки на путях эвакуации, а также устраивать в габаритах лестничных клеток разного рода кладовые и хранить под лестницами горючие материалы.
6. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания. В период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри. Категорически запрещается забивать гвоздями двери запасных выходов.

7. Запрещается устанавливать «глухие» - не открывающиеся металлические решетки на окнах помещений, где находятся дети.
8. В группах столы, стулья, а также кровати в спальных комнатах должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.
9. Материальные ценности в кладовых и складах должны храниться строго по ассортиментам, не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей с другими материалами.
10. Проведение сварочных и других огнеопасных работ в здании учреждения может быть допущено только с разрешения заведующего.
11. В подвальных помещениях запрещается устанавливать склады для хранения огнеопасных веществ и других материалов.

III. Освещение и бытовые нагревательные приборы.

1. Освещение ГБДОУ как правило, должно быть электрическое.
2. Электронагревательные и другие электроприборы должны включаться в сеть только при помощи исправных штепсельных соединений.
3. В процессе эксплуатации электроприборов воспрещается оберывать электрические лампы бумагой или материей. Электрические светильники должны быть заключены в стеклянные колпаки.
4. Воспрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами в спальных и игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми, за исключением специально отведенных помещений.
5. Нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы (за исключением холодильников), а также пользоваться этими приборами без несгораемых подставок.

IV. Устройство ёлок, организация спектаклей и вечеров.

1. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия (детские вечера, новогодние ёлки), должны иметь не менее двух выходов наружу.
2. Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета $0,75 \text{ м}^2$ на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
3. Запрещается проведение массовых мероприятий, и, в частности, детских вечеров и новогодних елок, в зданиях, которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности.
4. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации детей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замки.
5. Окна помещений не должны иметь решеток. На время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями, а подход к окнам – загромождать мебелью и другими предметами.
6. Ответственными за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении вечеров, праздников новогодней елки являются руководители учреждения.
7. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения.
8. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должен неотлучно находиться воспитатель. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Они обязаны следить за строгим соблюдением мер предосторожности при проведении массовых мероприятий.
9. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. При отсутствии в помещениях электрического освещения игры и танцы у елки должны проводиться только в дневное время.
10. Воспрещается украшать елку целлюлоидными и другими легкосгораемыми игрушками, обкладывать подставку и ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом, а также применять свечи для освещения елки.
11. При проведении праздника елки воспрещается, зажигать в помещении разного рода

фейерверки, бенгальские огни. Пользоваться хлопушками, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом.

V. Обязанности охранника в ГБДОУ

1. Охранник должен хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила вызова пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в случае пожара, согласно плану эвакуации.
2. Охранник по учреждению, заступая на дежурство, обязан:
 - а) проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной сети;
 - б) проверить, чтобы все коридоры, эвакуационные выходы были свободными, а также убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания дверей всех эвакуационных выходов, в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их устранению, а при необходимости – сообщить руководителю или лицу, его заменяющему. Охранник обязан постоянно иметь при себе электрический фонарь.

VI. Средства пожаротушения.

1. Весь пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах. Шкафчики внутренних пожарных кранов должны быть закрытыми и опломбированными.
2. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запрещается.

VII. Действия в случае пожара.

Первоочередной обязанностью каждого работника детского учреждения является спасение жизни детей при пожарах. Руководитель ГБДОУ, сотрудники в случае возникновения пожара обязаны немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ
детский сад №71
Центрального района СПб
_____ /Образцова С.И./
«18» марта 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность.
- 1.2. Ответственность за пожарную безопасность несут лица, назначенные приказом заведующего ГБДОУ.
- 1.3. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанности ответственного лица за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- 2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.
- 2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.
- 2.3. Следить за состоянием территории, эвакуационных путей и выходов.

Не допускать:

- 2.3.1. Загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей территории к зданиям территории.
- 2.3.2. Загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.
- 2.3.3. Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении.
- 2.3.4. Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.
- 2.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения, уметь пользоваться ими.
- 2.5. Проводить с персоналом первый, повторный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале.
- 2.6. Постоянно следить за соблюдением сотрудниками мер по пожарной безопасности,

установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий.

2.7. Ежедневно по окончанию рабочего дня проводить осмотр всех помещений по выполнению требований пожарной безопасности.

2.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устраниены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность

ОБЯЗАН:

3.1. Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону 01. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

3.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

3.3. Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3.4. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

3.5. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех детей, и сотрудников, не участвующий в тушении пожара.

3.6. При необходимости, отключить электроэнергию, остановить работу оборудования, аппаратов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания.

3.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города.

3.8. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственный за пожарную безопасность:

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ
детский сад № 71
Центрального района СПб
_____ /Образцова С.И./

«18» марта 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2

1. Общие положения.

1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности ГБДОУ.
2. Каждый сотрудник ГБДОУ должен знать и выполнять правила противопожарной безопасности, в случае возникновения пожара принять все меры по спасению детей, сотрудников, по тушению пожара.
3. Ответственность за противопожарные мероприятия, противопожарное состояние ГБДОУ несет заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.
4. Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж по противопожарной безопасности, несет заведующий ГБДОУ.

2. Требования к содержанию территории ГБДОУ, зданий, помещений, электроприборов и электросетей.

1. Запрещается:
 - хранить в здании ГБДОУ легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
 - курить в помещениях ГБДОУ;
 - проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей;
 - проживание обслуживающего персонала, размещение квартир, складов, мастерских в здании ГБДОУ;
 - использовать открытые обогреватели, электрокипятильники в групповых комнатах;
 - использовать электропровода с поврежденной изоляцией;
 - загромождение слуховых окон, выходов, проходов, тамбуров, лестничных клеток;
 - сжигание мусора, листьев на территории ГБДОУ;
 - использовать электропровода, ролики для подвешивания картин, одежды, заставлять мебелью или хоз. инвентарем выключатели;
 - забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
2. Дороги и подъезды к зданию должны быть всегда свободны и содержаться в удовлетворительном состоянии.

3. Действия при возникновении пожара:

1. При задымлении или загорании **ЗВОНИТЬ – 01.**

2. Форма сообщения:

В ДЕТСКОМ САДУ № 71 ПОЖАР.

АДРЕС: ул. 9-я Советская, д. 4-6, литер Б, либо Дегтярный пер., дом 12, литер А.

МЕСТО ВСТРЕЧИ НА УЛИЦЕ У ГЛАВНОГО ВХОДА В ГБДОУ.

3. При прибытии пожарных встречающий обязан:

- проводить пожарного к месту пожара, информируя по дороге:

ГДЕ горит, ЧТО, УГРОЖАЕТ ли опасность ДЕТЬЯМ.

4. Эвакуация при пожаре:

1. При возникновении пожара, задымлении:

- спокойно прекращаются все занятия, игры – все мероприятия;
- эвакуация детей производится по указанию заведующего или его заместителей, при прямой угрозе – НЕМЕДЛЕННО, не ожидая указаний;

Для эвакуации детей используются все имеющиеся пути, лестницы, выходы.

Дети выводятся на территорию, пересчитываются и сверяются поименно со списком группы. В дневной период времени дети размещаются в здании одного из корпусов ГБДОУ №71 (по адресам: 9-я Советская ул., д. 4-6, литер Б, либо Дегтярный пер. д. 12, литер А) – в зависимости от локализации пожара.

5. Что должно эвакуироваться после детей?

1. После детей в первую очередь эвакуируются документы ГБДОУ, затем - ИМУЩЕСТВО.
2. Имущество сосредотачивается на территории двора ГБДОУ.

ПОМНИТЕ:

- При обнаружении пожара или загорания ЗВОНИТЬ – 01
- Форма сообщения:

В ДЕТСКОМ САДУ № 71 ПОЖАР.

**АДРЕС: ул. 9-я Советская, д. 4-6, литер Б, либо Дегтярный пер., дом 12, литер А.
МЕСТО ВСТРЕЧИ НА УЛИЦЕ У ГЛАВНОГО ВХОДА В ГБДОУ.**

**ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ
ОРГАНИЗУЕТСЯ И ПРОВОДИТСЯ НЕМЕДЛЕННО ВСЕМИ
СОТРУДНИКАМИ, НЕ ЗАНЯТЫМИ ЭВАКУАЦИЕЙ ДЕТЕЙ**

**ОЧЕРЁДНОСТЬ ЭВАКУАЦИИ:
ДЕТИ – ДОКУМЕНТАЦИЯ - ИМУЩЕСТВО**

**Лестничные клетки, эвакуационные проходы, коридоры должны быть
СВОБОДНЫ и НИЧЕМ НЕ ЗАГРОМОЖДЕНЫ.**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ
детский сад № 71
Центрального района СПб
_____ /Образцова С.И./

«18» марта 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2-а

по пожарной безопасности в ГБДОУ детский сад № 71 Центрального района СПб

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать какими-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5. Пожарные краны (при наличии) должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего, противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.10. На каждом этаже, на видном месте, должен быть выведен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Курить в помещениях учреждения.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- 2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалибранные предохранители («жучки»).
- 2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 01.
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ **на проведение занятий в групповом помещении**

(название группового помещения)

Комиссия в составе: председателя _____
и членов комиссии _____

составила настоящий акт в том, что:

1. В групповом помещении организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников.
2. Административно-педагогический персонал ГБДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебно-воспитательной работы с воспитанниками в групповом помещении ознакомлен.
3. Замечания и предложения комиссии:

4. Заключение комиссии о готовности группового помещения
_____ к новому учебному году _____
-
-

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

"___" ____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

«_____» 20____ г.

«_____» 20____ г.

П Л А Н
противопожарных мероприятий на 20__ год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной пожарной дружины.			
2.	Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей.			
3.	Оформить противопожарный уголок.			
4.	Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания учреждения огнезащитным составом.			
5.	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания учреждения.			
6.	Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования.			
7.	Провести проверку порошковых и углекислотных огнетушителей.			
8.	Провести перезарядку огнетушителей, не соответствующих техническим			

	параметрам эксплуатации, а так же с истёкшим сроком годности заряда.	2			
1		3	4	5	
9.	Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку.				
10.	Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками.				
11.	Провести беседы (занятия) с воспитанниками по вопросам обеспечения пожарной безопасности в ДОУ и дома, а так же действиям в случае возникновения пожара.				
12.	Провести занятия с воспитанниками и персоналом ДОУ по практической отработке плана эвакуации.				

Ответственный за пожарную безопасность

**Примечание: в плане противопожарных мероприятий необходимо так же отражать комплекс мероприятий, предложенных предписаниями государственного пожарного надзора*

УТВЕРЖДАЮ

«_____» 20____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара

№ п/п	Наименование действий 2	Порядок и последовательность действий 3	Должность, фамилия исполнителя 4
1.	Сообщение о пожаре.	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону _____ в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника.	
2.	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схемы эвакуации.	Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения	
3.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей.	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) поименным спискам (классным журналам).	
1	2	3	4
4.	Пункты размещения эвакуированных	В дневное время дети группами (классами)	

	из здания детей.	размещаются в _____ _____	
		В ночное время дети эвакуируются в _____ _____	
5.	Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения.	

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

(лата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ
детский сад №71
Центрального района СПб
_____ /Образцова С.И./
«18» марта 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в ГБДОУ детский сад №71 Центрального района СПб

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся два раза в полугодие.

II. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их, наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный

за пожарную безопасность: зам.зав. по АХР, Бебякина О.В. _____